Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDI ED ENERGETICA
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 titolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", (G.U. n° 28 del 4/02/2005);

Vista la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

Vista l'istanza presentata dalla Ditta FIREK s.r.l. codice costruttore 161 sita in Viale Monza, 347- 20126 – MILANO (MI), per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato "IDRO6" a base d'acqua con additivi da 6 litri, agente estinguente AER-O-WATER 3EM (5.82 litri acqua + 0.18 litri AER-O-WATER 3EM (della Shanghai Kidde Fire Fighting Company Limite), classe "A-B" capacità estinguente "21A-144B";

Esaminata la documentazione presentata, rapporto di prova Nr./No. P000410616.1 del 31/07/2024 del Laboratorio MPA DRESDEN GmbH - Fuchsmuhlenweg, 6 F, 09599 Friburgo (Germania), nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

l'estintore portatile d'incendio denominato "IDRO6" a base d'acqua con additivi da 6 litri, classe "A-B" capacità estinguente "21A-144B"; prodotto dalla Ditta FIREK s.r.l. codice costruttore 161 sita in Viale Monza, 347- 20126 – MILANO (MI), e se ne autorizza la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore è tenuto (art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005) a garantire, per la caratterizzazione antincendio, la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 2014/68/UE (decreto legislativo n. 26⁄ 2016 e s.m.i.); ad emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f); a fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all'art. 3 lettera g); a punzonare sull'estintore l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo e il codice costruttore di cui all'art. 8 lettera e);

La presente omologazione ha validità di anni 5 a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All´ intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall´ applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

VISTO : IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Massimo Nazzareno BONFATTI)
(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

IL DIRETTORE
(BOSCAINO)
(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Importo	€ 16,00	Data Emissione	04/02/2025

IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO													
0	1	1	9	0	0	5	7	2	9	6	6	1	6

Il Responsabile del Settore
DV dott. Ing. Carmine Castaldo
(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)