

IMPOSTA DI BOLLO

Identificativo n.
01190057300655
del 19/03/2026



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDI ED ENERGETICA
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

«161 – DAISY6»

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 intitolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio", (G.U. n° 28 del 4/02/2005);

Vista la norma tecnica UNI EN 3/7:2008 concernente gli estintori portatili d'incendio;

Vista l'istanza presentata dalla Ditta FIREK s.r.l. codice costruttore 161 sita in Viale Monza, 347- 20126 – MILANO (MI), per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato "DAISY6" ad acqua con additivi da 6 litri, agente estinguente FIREK PREMIX FFX 150 (della Orchidee Europe BVBA), classe "A-B" capacità estinguente "27A-144B";

Esaminata la documentazione presentata, rapporto di prova No. 0023/DC/EST/25_1 del 13/03/2026 del Laboratorio CSI S.p.A. Viale Lombardia 20/B 20021 Bollate (MI), nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

L'estintore portatile d'incendio denominato "DAISY6" ad acqua con additivi da 6 litri, classe "A-B" capacità estinguente "27A-144B"; prodotto dalla Ditta FIREK s.r.l. codice costruttore 161 sita in Viale Monza, 347- 20126 – MILANO (MI), e se ne autorizza la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore è tenuto (art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005) a garantire, per la caratterizzazione antincendio, la conformità della produzione al prototipo omologato mediante un sistema di controllo di produzione; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 2014/68/UE (decreto legislativo n. 26/2016 e s.m.i.); ad emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f); a fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all'art. 3 lettera g); a punzonare sull'estintore l'anno di costruzione, il numero di matricola progressivo e il codice costruttore di cui all'art. 8 lettera e);

La presente omologazione ha validità di anni 5 a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All' intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall' applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

IL DIRIGENTE DEL C.S.E.
(PILO)

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

IL DIRIGENTE DELEGATO ALLA FIRMA
(DS ing. Paolo MASSIMI)

(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)

Il Responsabile del Settore
DV dott. Ing. Carmine Castaldo
(documento firmato digitalmente ai sensi di legge)